

**UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA**  
 Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791  
**NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI**

2016 m. rugpjūčio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai							
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS <sub>Cr</sub> mg/l	ChDS <sub>Mn</sub> mg/l	BDS <sub>7</sub> mg/l	Nafta mg/l	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mg N/l	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DLK</b>			<b>30 / 50</b>	<b>6,5-8,5</b>			<b>25 / 50</b>	<b>5,0 / 7,0</b>	<b>5</b>	
Neris 1- Verkių Vj	atiteka		10.45	11	7,84	34	3,9	2,1	0,33	
	po Vj	16-07-28	10.59	8,8	7,99	82	9,0	4,4	0,34	
	atiteka		10.25	16	8,05	63	6,3	3,2	0,44	
	Po Vj	16-08-10	10.30	4,4	7,97	51	5,4	2,7	0,27	
	atiteka		12.10	9,6	7,90	37	4,1	2,8	0,14	
	po Vj	16-08-17	12.15	6,2	8,09	61	7,6	3,5	0,41	
Neris 2	16-08-04	15.19	< 2	7,99	9,5	1,2	0,6	0,26		
Neris 3	16-08-04	15.28	< 2	7,97	4,8	1,1	0,6	0,27		
	16-08-17	12.40	< 2	8,10	14	1,8	1,0	0,14		
Neris 4	16-08-04	15.09	< 2	8,15	14	1,3	0,7	0,19		
Neris 5	16-08-04	15.37	< 2	7,96	4,8	1,0	0,4	0,38		
	16-08-17	13.10	< 2	8,12	9,3	1,5	1,0	0,20		
<b>Neris 7</b>	16-08-04	15.43	< 2	8,02	29	3,7	1,9	0,15		
	16-08-17	13.20	< 2	8,08	9,3	1,6	0,9	0,13		
Neris 8	16-08-04	14.58	< 2	8,05	14	1,4	0,8	0,13		
Neris 9	16-08-04	15.50	< 2	7,93	9,5	1,3	1,0	0,30		
Neris 10	16-08-04	14.46	< 2	8,03	9,5	1,3	0,7	0,14		
Neris 11	16-08-04	15.57	14	8,01	19	2,0	1,1	0,16		
Neris 12	16-08-04	14.29	< 2	8,06	14	1,7	0,9	0,17		
Neris 13	16-08-04	16.00	< 2	7,94	14	1,4	0,8	0,16		
Neris 14	16-08-04	14.16	< 2	8,22	4,8	1,0	0,5	0,16		
Neris 16	16-08-04	13.54	< 2	8,23	9,5	1,3	0,9	0,32		
Neris 18	16-08-04	13.41	6,8	8,18	52	6,7	3,4	0,14		
Neris 20	16-08-04	13.29	9,0	8,20	62	7,0	3,6	0,18		
Neris 22	16-08-04	13.19	11	8,16	57	6,8	3,4	0,11		
Neris 24	16-08-04	12.49	7,2	7,98	43	5,1	2,6	0,17		
Neris 26	16-08-04	12.36	8,4	8,05	57	6,5	3,3	0,22		
Neris 28	16-08-04	12.17	10	8,12	62	6,8	3,5	0,12		
Neris 30	16-08-04	12.00	13	8,16	67	7,4	4,0	0,11		
Vilnia 1	16-07-28	13.59	< 2	7,96	62	7,1	3,5	0,40		
Vilnia 3	16-07-28	13.41	< 2	7,89	24	3,2	1,7	0,14		
Vilnia 4	16-07-28	14.17	7,4	7,97	67	7,4	3,8	0,28		
Vilnia 5	16-07-28	13.21	< 2	7,96	72	8,1	4,0	0,28		
Vilnia 6	16-07-28	14.28	< 2	7,71	9,6	1,3	0,6	0,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vilnia 9	16-08-10	12.15	30	8,26	98	10,3	4,8	0,70		
			2,2	9,74	28	4,0	1,9	0,45	0,056	Grinda
	16-08-17	9.05	2,0	8,50	-	4,0	3,2	0,49	0,022	VAKS
Vilnia 10	16-07-28	14.49	22	8,02	86	9,3	19	0,36		
Vilnia 11	16-08-10	12.25	60	8,35	42	4,6	2,3	0,65	0,094	UAB „Litcon” statybos darbai Polocko g.17
			3,9	8,21	47	6,8	4,5	0,69	0,298	Grinda
	16-08-17	9.50	4,1	8,30	-	6,2	3,9	0,52	0,330	VAKS
Vilnia 12	16-07-28	14.56	5,6	8,18	57	6,7	3,3	0,25		
Vilnia 14	16-07-28	14.01	28	8,00	76	8,9	4,5	0,13		
Vilnia 18	16-07-28	15.00	< 2	7,93	38	4,4	2,3	0,25		
	16-08-10	12.00	< 2	7,99	47	5,2	2,8	0,26		
			32	8,59	56	8,1	3,2	0,18	0,146 0,194	Grinda
	16-08-17	9.20	14	8,20	-	12	4,1	0,21	0,182	VAKS
Vilnia 20	16-07-28	15.10	9,2	8,35	67	7,7	3,9	0,28		
	16-08-10	12.10	7,2	8,20	79	8,1	4,0	0,16		
			< 2	8,57	23	3,7 3,3	1,7	0,38	0,097	Grinda
	16-08-17	9.30								VAKS
Vilnia 22	16-07-28	15.20	8,0	8,39	62	7,1	3,4	0,42		
	16-08-10	12.20	< 2	8,16	41	4,3	2,1	0,40		
			1,4	8,48	19	3,5	1,8	0,21	0,094	Grinda
	16-08-17	9.40	2,6	8,20	-	4,2	3,8	0,19	0,040	VAKS
Vilnia 26	16-08-10	12.30	28	8,21	87	9,0	4,6	0,27		
			8,4	8,62	37	4,9	3,0	< 0,65	0,011	Grinda
	16-08-17	9.55	4,5	7,7	-	8,2	4,7	< 0,69	0,033	VAKS
Vilnia 28	16-08-10	12.40	8,0	7,85	25	2,9	1,4	0,31		
			1,0	8,30	9,3	1,8	1,6	0,45	0,051	Grinda
	16-08-17	10.00	4,4	8,00	-	2,9	3,3	0,46	0,028	VAKS
<b>Vilnia 30</b>	16-08-10	12.45	11	8,23	84	8,7	4,4	0,28		
<b>Vilnia 32</b>	16-08-10	12.50	9,4	8,26	81	8,6	4,3	0,18		
Vilnia 34	16-08-10	12.55	< 2	8,42	19	2,1	1,1	0,26		
			5,6	9,88	19	2,8	2,1	0,49	0,017	Grinda
	16-08-17	10.05	4,1	10,6	-	2,8	3,1	0,52	0,030	VAKS
Vokė 1- Vaidotų VJ	atiteka		8.50	26	7,34	73	9,8	7,6	0,45	
	Po VJ	16-08-10	8.45	6,8	7,38	31	3,5	1,9	0,20	
Vokė 3	16-08-10	9.00	10	7,89	87	9,2	5,0	0,32		
Vokė 5- Liudvinavo VJ	Atiteka		9.15	14	8,18	60	6,3	3,4	0,33	
	Po VJ	16-08-10	9.20	< 2	7,73	39	4,6	2,5	0,18	
V-2 1	16-07-28	11.00	8,0	7,76	43	4,8	2,5	0,30		
V-2 2	16-07-28	12.17	< 2	8,05	29	3,8	1,9	0,19		
Cedronas 1	16-08-17	10.59	< 2	8,09	23	3,3	1,8	0,14		
Cedronas 2	16-07-28	12.21	< 2	8,04	29	3,0	1,6	0,28		
	16-08-17	11.00	< 2	8,10	19	2,9	1,5	0,13		
Cedronas 3	16-07-28	12.39	< 2	8,11	19	2,7	1,3	0,27		
	16-08-17	11.50	5,8	7,60	42	5,0	2,7	0,30		
Cedronas 4	16-07-28	12.00	< 2	8,10	24	2,9	1,5	0,29		
	16-08-17	11.55	< 2	7,99	33	4,2	2,1	0,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cedronas 5	16-07-28	10.21	6,8	8,41	38	4,4	2,3	0,12		
	16-08-10	10.40	< 2	8,19	29	3,5	1,8	0,37		
	16-08-17	12.25	< 2	8,31	28	3,6	1,8	0,15		
Sudervėlė 1-Karo- liniškių VJ	atiteka		9.55	18	8,12	38	3,0	1,6	0,23	
	po VJ	16-08-10	10.00	22	7,96	61	6,5	3,1	0,43	
PN šul. Konstitucijos pr.15	16-07-28	12.50	<b>146</b>	<b>9,01</b>	120	13,1	9,0	1,3		

Laboratorijos vadovė

2016-08-26

Sigita Švedienė