

UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791

NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI

2017 m. sausio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai								Pastabos
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ mg N/l	Chloridai mg/l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DLK			30 / 50	6,5-8,5			28,75 / 57,5	5,0 / 7,0	5	1000	
Neris 2	17-01-03	11.00	< 2	8,19	13	1,2	0,7	0,49		91,9	
	17-01-24	12.30	< 2	8,24	18	2,0	1,1	0,36		240	
Neris 3	17-01-24	13.20	9,6	7,86	70	8,3	4,1	0,23		15,1	
Neris 4	17-01-03	11.45	< 2	8,11	8,9	1,0	0,5	0,48		83,7	
	17-01-24	12.35	9,0	8,10	26	3,1	1,6	0,48		452	
Neris 5	17-01-24	13.30	44	8,04	96	10,5	31	0,22		2107	
Neris 8	17-01-03	12.13	< 2	7,99	93	10,9	4,0	0,52		13,5	
	17-01-24	12.43	< 2	7,90	70	7,8	3,9	0,43		27,5	
Neris 10	17-01-03	12.20	8,0	8,00	44	5,5	2,7	0,26		14,2	
	17-01-24	12.50	< 2	7,89	66	7,7	3,8	0,33		19,3	
Neris 11	17-01-24	13.40	21	7,71	79	8,6	4,3	0,15		661	
Neris 12	17-01-03	12.43	7,6	8,03	22	2,8	1,3	0,33		52,0	
	17-01-24	12.54	< 2	7,88	70	8,0	4,0	0,11		13,1	
Neris 13	17-01-24	13.50	41	7,64	92	9,9	8,0	0,65		1033	
Neris 14	17-01-03	13.10	4,0	8,02	27	3,2	1,7	0,31		52,7	
	17-01-24	13.00	< 2	7,91	75	8,2	4,2	0,22		24,8	
Neris 16	17-01-03	13.19	6,0	8,05	111	11,5	4,3	0,33		15,5	
	17-01-24	13.03	< 2	7,90	66	7,8	3,9	0,11		24,1	
Neris 18	17-01-03	13.35	5,2	8,03	98	10,9	4,2	0,32		12,8	
	17-01-24	13.10	8,4	7,88	75	8,5	4,3	0,38		13,1	
Neris 20	17-01-03	13.42	< 2	7,97	89	10,2	3,9	0,11		13,5	
Neris 23	16-12-28	10.05	5,0	8,09	94	10,2	4,3	0,18			
Neris 25	16-12-28	9.59	4,8	8,08	89	9,9	4,1	0,27			
Neris 27	16-12-28	9.45	7,8	8,07	107	12,1	5,2	0,19			
Neris 29	16-12-28	9.30	19	7,36	40	4,8	2,9	0,80			
Neris 58	17-01-03	10.10	< 2	8,01	84	9,7	4,4	0,23		12,2	
	17-01-10	12.17	< 2	7,98	97	10,9	4,0	0,52		19,8	
Neris 60	17-01-03	9.47	10	7,98	93	10,5	5,1	0,45		54,0	
	17-01-10	12.21	< 2	7,94	106	11,2	4,8	0,33		20,5	
Neris 62	17-01-03	9.35	< 2	7,58	8,9	1,0	0,6	0,33		62,8	
	17-01-10	12.32	< 2	7,95	93	10,5	4,2	0,34		19,1	
Prūdas Eigulių g.32	17-01-03	9.20	< 2	8,03	89	9,7	4,1	0,23		23,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17-01-03	9.10	< 2	8,02	107	11,8	4,7	0,62		23,0	
Neris 64	17-01-10	12.49	< 2	7,97	88	10,2	3,9 3,8	0,48		19,8	
Vilnia 1	17-01-10	8.48	< 2	7,66	75	8,6	5,0	0,43		8,18	
Vilnia 3	17-01-10	8.20	< 2	7,96	27	3,6	1,9	0,35		58,6	
Vilnia 4	17-01-10	9.11	13	7,64	80	9,0	5,3	0,45		8,86	
Vilnia 5	17-01-10	8.39	< 2	8,01	31	3,8	2,1	0,34		57,9	
Vilnia 8	17-01-10	9.27	15	7,67	80	9,1	5,3	0,32		8,86	
	17-01-10	10.59	28	8,30	133	12,8	32	0,19	7,929 8,296	98,2	
Vilnia 9	17-01-24	9.55	11	8,12	57	6,6	3,3	0,15	0,038	35,1	
Vilnia 10	17-01-10	9.46	14	7,70	75	8,8	4,6	0,37		9,54	
	17-01-10	11.15	< 2	8,00	66	7,4	3,8	0,33	0,119	10,2	
Vilnia 11	17-01-24	10.00	12	8,47	31	4,5	2,4	0,14	0,038	139	
Vilnia 12	17-01-10	10.10	25	7,66	84	9,1	5,1	0,60		9,54	
	17-01-10	10.19	23	7,74	80	9,3	5,4	0,45		10,2	
Vilnia 18	17-01-24	9.40	< 2	7,98	26	3,6	1,8	0,12		53,7	
	17-01-10	10.31	< 2	8,01	35	4,0	2,0	0,56		43,6	
Vilnia 20	17-01-24	9.45	9,2	8,13	53	6,7	3,4	0,14		10,3	
	17-01-10	10.46	16	8,17	124	13,4	19	0,69		55,2	
Vilnia 22	17-01-24	9.50	10	8,01	44	5,1	2,8	0,16		341	
Vilnia 24	17-01-10	11.20	< 2	8,02	35	4,4	2,2	0,23		45,0	
Vilnia 26	17-01-24	10.03	16	8,14	57	7,0	3,5	0,21		17,2	
	17-01-10	11.37	< 2	8,01	71	8,0	4,1	0,21		11,6	
Vilnia 28	17-01-24	10.10	13	8,16	62	7,2	3,8	0,25		36,5	
	17-01-10	11.49	< 2	8,06	75	8,8	4,5	0,33		10,9	
Vilnia 32	17-01-24	10.20	20	8,07	53	6,6	3,3	0,15		18,6	
Vilnia 34	17-01-10	12.10	< 2	7,99	71	8,5	4,3	0,42		10,2	
V-2 1	17-01-03	14.37	< 2	7,52	18	2,1	1,2	0,23		21,6	
V-2 2	17-01-03	14.49	< 2	7,88	22	2,5	1,4	0,47		259	
Cedronas 1	17-01-03	14.19	< 2	8,13	13	1,8	0,9	0,24		41,9	
Cedronas 2	17-01-03	14.23	< 2	8,14	13	1,6	0,8	0,34		41,2	
Cedronas 4	17-01-03	14.10	< 2	8,12	18	2,0	1,1	0,36		42,5	
Cedronas 5	17-01-03	13.58	28	7,56	93	10,1	24	0,47		219	

Laboratorijos vedėja

2017-01-31

Sigita Švedienė