

UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791

NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI

2017 m. birželio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai								Pastabos
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ mg N/l	Chloridai mg/l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DLK			30 / 50	6,5-8,5			28,75 / 57,5	5,0 / 7,0	5		
Neris 1- Verkių VĮ	atiteka		15.05	11	7,82	192	21,8	25	0,80		17,2
	po VĮ	17-06-05	15.13	2,6	8,26	100	11,2	7,1	0,68		17,9
Neris 2		17-06-13	13.00	17	8,00	33	3,6	1,9	0,32		64,7
Neris 3		17-06-12	15.34	3,8	8,23	62	7,5	4,1	0,47		13,1
Neris 4		17-06-13	13.40	16	8,01	48	5,9	3,0	0,90		64
Neris 5		17-06-12	15.29	6,0	7,98	67	7,7	4,9	0,56		187
Neris 8		17-06-13	13.59	11	7,97	24	3,1	1,7	0,61		65,4
Neris 9		17-06-12	15.26	8,0	8,13	72	8,0	3,9	0,73		14,5
Neris 10		17-06-13	14.20	< 2	8,16	57	6,4	3,3	0,67		24,1
Neris 11		17-06-12	15.17	16	7,80	153	17,5	15	0,86		29,6
		17-06-22	10.30	< 2	7,83	9,5	1,0	0,6	0,56		24,5
Neris 12		17-06-13	14.49	8,2	8,17	52	6,1	3,0	1,0		24,8
Neris 13		17-06-12	15.10	18	7,43	181	20,6	13	1,5		64
		17-06-22	10.35	11	8,27	66	7,2	3,7	0,68		35,5
Neris 15		17-06-12	15.01	7,2	8,20	62	7,5	4,1	0,38		13,8
Neris 17		17-06-12	14.57	< 2	8,23	67	7,7	4,6	0,24		13,1
Neris 21		17-06-12	14.49	< 2	8,21	62	7,4	4,1	0,25		13,8
Neris 23		17-06-01	10.20	22	8,40	83	12,1	5,9	0,35		15,8
		17-06-05	12.15	5,6	8,30	75	8,5	4,3	0,34		13,1
		17-06-12	14.35	6,8	8,14	57	6,9	3,5	0,47		21,3
		17-06-29	17.05	32	7,96	56	6,3	4,0	0,51		110
Neris 25		17-06-01	10.25	34	7,58	101	14,3	13	0,98		20,0
		17-06-05	12.25	6,4	8,41	79	8,8	5,4	0,81		14,5
		17-06-12	14.40	9,6	8,07	48	5,8	2,8	0,31		94,3
		17-06-29	17.15	421	7,43	422	43,2	156	0,72		262
Neris 58		17-06-13	10.49	< 2	8,18	71	8,2	3,6	0,60		13,1
Neris 60		17-06-01	7.10	80	7,86	419	70,1	62	2,9		168
		17-06-05	15.17	9,6	8,42	71	8,3	3,6	0,67		13,8
		17-06-13	10.24	9,2	8,06	71	8,0	3,8	0,57		13,8
		17-06-20	14.05	6,4	8,19	61	7,0	3,1	0,27		13,6
Neris 62		17-06-13	10.21	12	7,58	29	3,2	1,6	0,33		174
Prūdas UAB „Grinda” teritorijoje		17-06-13	10.00	10	8,10	62	7,7	4,7	0,25		19,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neris 64	17-06-13	9.50	8,8	8,13	67	7,8	4,9	0,46		15,8	
Vilnia 1	17-06-22	11.06	7,4	8,15	57	6,4	3,3	0,36		11,6	
Vilnia 2	17-06-22	12.30	9,0	8,09	38	4,5	2,3	0,33		13,6	
Vilnia 3	17-06-22	10.57	< 2	7,87	28	3,4	1,8	0,42		10,2	
Vilnia 4	17-06-22	11.15	< 2	8,16	52	6,3	3,1	0,38		12,3	
Vilnia 5	17-06-22	12.50	10	8,11	61	7,0	3,4	0,41		10,9	
Vilnia 8	17-06-22	11.23	< 2	7,85	19	2,2	1,0	0,29		10,2	
Vilnia 9	17-06-20	14.45	43	8,27	66	7,5	5,8	0,16		23,9	
	17-06-23	8.20	9,2	8,25	71	7,7	4,0	0,22		20,5	
Vilnia 10	17-06-22	12.23	< 2	8,18	52	6,1	3,0	0,46		13,0	
Vilnia 11	17-06-20	14.50	15	7,86	47	5,1	3,4	0,29	0,014	41,6	
Vilnia 12	17-06-22	12.36	8,4	8,17	47	5,9	2,9	0,27		11,6	
Vilnia 18	17-06-20	14.30	12	8,42	57	6,7	4,1	0,36		12,3	
Vilnia 22	17-06-20	14.40	9,4	8,48	52	6,4	3,3	0,44		13,0	
Vilnia 24	17-06-20	14.57	62	8,43	80	9,0	5,8	0,67		17,7	
	17-06-23	8.25	7,2	8,27	61	6,9	3,7	0,38		15,0	
Vilnia 26	17-06-20	14.35	10	8,38	71	8,2	5,3	0,61		14,3	
V-2 1	17-06-05	15.19	4,8	8,38	38	4,7	3,0	0,44		22	
Cedronas 2	17-06-05	14.49	6,0	8,06	29	3,4	1,9	0,35		39,9	
Cedronas 3	17-06-05	14.41	< 2	8,07	25	3,1	1,7	0,38		39,2	
Cedronas 4	17-06-05	14.30	15	7,50	83	9,3	9,6	1,1		21,2	
Cedronas 5	17-06-05	14.57	< 2	8,15	42	5,1	2,7	0,27		42,7	
UAB „Baltijos anglis”	17-06-20	14.20	2395	7,58	1750	555	57	4,6			

Laboratorijos vedėja

Sigita Švedienė

2017-07-03