

UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791

NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI

2017 m. gruodžio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai									
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ , mg N/l	Chloridai, mg/l	Pastabos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DLK			30 / 50	6,5-8,5			28,75 / 57,5	5,0 / 7,0	5			
Neris 21	17-12-04	15.25	< 2	7,64	38	3,3	1,9	0,27		68,9		
Neris 23	17-12-04	14.20	18	7,88	46	5,1	2,6	0,54		20,5		
Neris 27	17-12-04	13.45	212	7,90	71	7,3	4,1	0,35		41,6		
	17-12-11	14.30	37	7,98	52	6,0	3,0	0,09		34,1		
Neris 31	17-12-04	10.20	< 2	7,79	9,3	1,1	0,9	0,19		23,9		
Neris 31 A	17-12-04	11.10	< 2	7,73	15	1,6	0,8	0,30		19,1		
Neris 33	17-12-04	10.35	10	8,23	25	2,7	1,8	0,26		25,9		
Neris 35	17-12-04	13.20	112	7,55	291	23,3	73	1,5		34,8		
	17-12-11	13.55	< 2	8,10	26	3,2	1,6	0,10		25,9		
Neris 41	17-12-04	9.15	50	7,87	87	9,0	5,8	0,36		19,8		
	17-12-11	13.20	11	8,01	78	8,6	5,3	0,26		30,0		
Neris 45	17-12-04	9.40	16	7,94	318	27,2	92	0,36		30		
Neris 47	17-12-20	8.15						~ 81			Auto avarija vakariniame aplinkkelyje	
Neris 60	17-12-04	7.55	13	7,71	61	5,7	3,5	0,24		53,9		
	17-12-11	12.20	14	7,64	56	6,5	4,1	0,27		62,7		
	17-12-13	14.40	12	7,62	61	6,9	4,2	0,28		95,4		
Išteka iš pralaidos po Geležinio Vilko gatve ties Lobio g. Jaruzalėje			9,4	7,18	43	5,5	3,8	0,15		Gelsva spalva, bekvapis	Tikrintas gyventojų skundas Vilniaus m. savivaldybei dėl Jaruzalės pamiškės griovyje esančių rudos spalvos nuosėdų. Išvada: iš šalia esančios pralaidos išteka švarus vanduo. Pamiškės griovys nėra kelio elementas, todėl incidento nagrinėjimas perduotas Vilniaus m. aplinkos agentūrai.	
Iš griovio Jaruzalėje ties Lobio g.	17-12-13	14.15		6,87		477				Plytinės spalvos, bekvapis		

Ėminio			Rodikliai								Pastabos
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ , mg N/l	Chloridai, mg/l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PN šul. darželio- mokyklos „Vilija” kieme adresu Laisvės pr. 57	17-12-21	8.50	1936	6,31	-	4849	21001	0,98			2017-12-22 Darželio vedėjos pavadootoja telefonu įspėta apie pažeidimą. Sutarta 2017-12- 27 organizuoti atsakingų asmenų apžiūrą vietoje.
Pirmas PN šul.atšakoje iš gyv. Namo Taikos g. 160	17-12-21	10.05	88	8,26	-	56,9	203	0,73			2017-12-22 telefonu įspėtas ekspluatuojančio s įmonės 225 DNSB „Juna” pirm.pavadootoja s Algirdas Duškevičius (861252979). Įsipareigojo tarpušventyje pažeidimą likviduoti.

Laboratorijos vedėja

Sigita Švedienė