

UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791

NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI

2018 m. rugpjūčio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai								Pastabos	
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ , mg N/l	Chloridai, mg/l		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DLK			30 / 50	6,5-8,5			28,75 / 57,5	5,0 / 7,0	5			
Neris 1-Verkių VJ	atiteka		12.40	19	7,71	33	3,9	2,2	0,92		6,8	
	po VJ	2018-08-29	12.20	3,6	7,63	76	8,7	5,8	0,38		8,6	
	Ištėkis 1		9.30	3,0	7,57	67	7,4	5,8	0,15		9,5	
	Ištėkis 2	2018-08-30	9.30	2,4	7,66	72	7,9	5,1	0,16		10,2	
Neris 33	2018-08-23	14.20	< 2	7,70	13	1,6	1,1	0,14		59,4		
Neris 35	2018-08-23	14.30	7,4	8,04	25	3,1	1,7	0,11		64,8		
Neris 41	2018-08-23	9.50	10	8,22	72	8,2	5,7	0,24		37,8		
Neris 43	2018-08-23	10.15	12	8,29	76	8,4	4,9	0,13		33,1		
Neris 45	2018-08-23	10.49	15	8,32	63	7,0	3,6	0,15		68,2		
Neris 49*		2018-08-23	12.15	25	8,02	63	7,4	5,8	0,28		124	Skubos tvarka tikrintas skundas dėl taršos. Video medžiaga transliuota Info TV.
	**	2018-08-27	12.30	8,4	8,15	17	2,2	1,2	0,21		34,1	
Neris 56	2018-08-23	14.00	< 2	7,52	17	1,7	1,2	0,25		20,3		
Neris 58	2018-08-23	11.10	9,2	8,30	59	6,8	4,2	0,22		42,3		
Neris 60	2018-08-23	11.20	11	8,13	67	7,0	4,6	0,48		91,9		
Neris 62	2018-08-23	11.30	14	7,45	194	20,1	17	0,43		82,4		
Iš Prūdo Eigulių g.32	2018-08-23	11.40	13	7,83	42	5,2	2,9	0,23		30,4		
Neris 64	2018-08-23	12.00	9,6	8,28	67	7,6	5,8	0,27		52,0		
Neris 66	2018-08-23	15.10	8,4	8,36	67	7,6	4,7	0,13		32,4		
Neris 68	2018-08-23	15.30	4,8	8,30	75	8,6	5,2	0,15		29,7		
Neris 72	2018-08-23	13.40	14	8,22	50	6,0	4,2	0,14		47,3		
Neris 74	2018-08-23	13.30	10	8,20	54	6,2	3,8	0,13		43,9		
Neris 76	2018-08-23	13.20	< 2	7,75	29	3,4	2,1	0,12		28,4		
Neris 78	2018-08-23	13.00	< 2	7,37	17	1,9	1,3	0,22		24,3		
Vilnia 1	2018-08-24	10.53	< 2	8,07	42	5,5	3,2	0,33		43,2		
Vilnia 3	2018-08-24	10.10	< 2	7,71	25	2,9	1,7	0,37		37,8		
Vilnia 4	2018-08-24	11.29	5,6	7,96	25	2,9	1,6	0,38		39,8		
Vilnia 5	2018-08-24	9.40	< 2	7,69	50	6,0	3,8	0,35		20,9		
Vilnia 6	2018-08-24	11.17	< 2	8,04	46	5,7	3,7	0,23		52,7		
Vilnia 8	2018-08-24	11.38	< 2	8,03	50	5,7	3,3	0,24		61,5		
Vilnia 10	2018-08-24	11.53	6,0	8,05	46	5,5	3,0	0,14		32,4		
Vilnia 12	2018-08-24	12.00	< 2	7,98	13	1,7	1,5	0,40		42,5		
Vilnia 14	2018-08-24	12.20	12	8,05	42	5,4	3,1	0,54		69,6		

Ėminio			Rodikliai								Pastabos
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _C mg/l	ChDS _{Min} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ , mg N/l	Chloridai, mg/l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Vokė 1- Vaidotų VJ	atiteka	2018-08-27	14.30	9,0	7,75	100	10,9	9,2	0,62		44,3	
	Po VJ		14.40	7,0	7,28	75	8,4	4,3	0,28		47,0	
Vokė 3		2018-08-27	14.37	< 2	7,62	21	2,4	1,4	0,23		23,2	
Vokė 5- Liudvinavo VJ	Atiteka	2018-08-27	15.29	6,4	8,45	67	7,4	3,9	0,31		15,0	
	Po VJ		15.45	< 2	7,96	33	4,1	2,0	0,12		12,3	
V-2 1		2018-08-30	10.30	< 2	7,85	29	3,6	1,8	0,11		27,3	
V-2 2		2018-08-30	10.32	< 2	7,99	33	4,0	2,3	0,22		36,1	
V-2 3		2018-08-30	10.52	< 2	7,97	29	3,3	1,8	0,21		35,5	
Karoliniškių VJ – Sudervėlė 1. Du paraleliai sėminiai ištėkyje iš kolektoriaus		2018-08-31	14.00	< 2	8,09	17	2,0	1,0	0,10		146	Skubos tvarka tikrintas skundas dėl taršos
			14.05	< 2	8,11	13	1,7	0,9	0,09		143	
182 PN šul. už UAB „Gudukas“ teritorijos		2018-08-24	10.40	136	7,42	292	31,8	48	0,12		-	2018-08-30 pranešimas Nr. 18.3-PN-(163.4) Vilniaus m. aplinkos apsaugos inspekcijai apie taršą

Pastabos: *Skubos tvarka tikrinta video medžiaga, demonstruota per Info TV apie taršą, tekančią kartu paviršinėmis nuotekomis per Neris 49 išleistuvą.

**2018-08-27 PN mėginys iš Neris 49 išleistuvo semtas, dalyvaujant Vilniaus raj. Aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui Andriui Masiokui.

Laboratorijos vedėja

Sigita Švedienė

2018-09-04