

Suinteresuotiems tiekėjams

2017-01-09 Nr. 17-PN- (1.1)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. sausio 5 d. CVP IS priemonėmis gautas paklausimas dėl pirkimo „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ dokumentų paaiškinimo. Tiekėjas pateikė klausimą:

„Analizuodami pirkimo dokumentus pastebėjome, kad kainų žiniaraščio 2.7 eilutėje nurodyta, jog reikia įvertinti ketinius dangčius, atlaikančius 40 t apkrovą, tačiau techninių specifikacijų 7.16 dalyje „Kamerų ir šulinių dangčiai“ reikalaujama: „Važiuojamojoje dalyje liukai ir dangčiai projektuojami ir montuojami 60 t, kitur 25 t apkrovai“. Prašome paaiškinti šią dviprasmybę ir patikslinti pirkimo dokumentus.“

Pateikiame atsakymą į šį paklausimą:

Pirkimo dokumentų IV skyriuje Darbų kainų žiniaraščiai 2.7 eilutėje pateikta informacija yra teisinga, o III skyriaus 7.16 dalis „Kamerų ir šulinių dangčiai“ taisoma į:


„Šulinių liukų su dangčiais konstrukcija, duomenys, bandymai, ženklavimas ir kokybės kontrolė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 arba lygiavertčius reikalavimus. Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklinamas patvariais ir aiškiais užrašais:

- Standarto LST EN 124 žymuo arba lygiavertis;
- Liuko apkrovos klasė;
- Gamintojo pavadinimas, ženklas;
- „Vilnius – lietus“ užrašas (ant dangčio);
- Sertifikavimo įstaigos žymuo.

Liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis, užtikrinant saugų eismą. Amortizuojama tarpinė sumontuota rėme ir gali būti keičiama. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų ir nekeltų bildesio. Visų tipų liukų su dangčiais minimali įlipimo anga – ne mažiau kaip 600 mm (pagal apskritimą). **Važiuojamojoje dalyje ir kitur liukai ir dangčiai projektuojami ir montuojami 40 t apkrovai.**

„Vilnius – lietus“ užrašas (ant dangčio) ir nurodyta komunikacijos paskirtis. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimui vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakymu Nr.30-222.

Požeminių sklendžių valdymo įrangos kapos turi atitikti ankščiau minėtus reikalavimus. Projektuojamų ir statomų požeminių sklendžių kapų viršutinio kūgio išorinis diametras neturi būti mažesnis kaip d 190 mm. Po kapa turi montuotis atraminė plokštė pagal gamintojo rekomendacijas.“



Direktorius pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Kristina Pociuvienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. k.pociuviene@grinda.lt

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius

Įmonės kodas: 120153047

PVM mokėtojo kodas: LT201530410,

Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklapis www.grinda.lt, el. paštas

info@grinda.lt,

A./s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71803

