

Suinteresuotiems tiekėjams

2017-01-19 Nr. 17-PN-(6.4)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. sausio 17-19 dienomis Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiami atsakymai į šiuos klausimus:

1. Klausimas

Vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ (Pirkimo Nr. 192180, CVP IS Nr., CVP IS Nr. 308962) sąlygų 22 punktu:

Pirkimo dokumentuose pateiktame „1 priedas Pasiūlymo raštas“ lentelėje „Prie pasiūlymo pridedami priedai“ yra nurodyta pateikti rangovo techninį pasiūlymą. Tačiau pirkimo dokumentuose nėra nurodyta reikalavimų rangovo techniniam pasiūlymui. Prašome patikslinti, ar reikia pateikti rangovo techninį pasiūlymą? Jeigu taip, prašome pateikti reikalavimus.

Atsakymas

Vadovaujantis pirkimo „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ dokumentų priedo „1 priedas Pasiūlymo raštas“ lentelėje „Prie pasiūlymo pridedami priedai“ pateikta informacija, dalyvis turi pateikti laisvos formos rangovo techninį pasiūlymą.

2. Klausimas

Ar pirkimo dokumentų III skyriaus 6.2.1 ir 6.2.5 nurodymas, kad betono klasė turi būti C30/37, XA2, W14, F250 yra pagrįstas ir būtinas?

Atsakymas

Dėl betono konstrukcijų eksploatavimo sąlygų, pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai betonui nekeičiami.

3. Klausimas

Ar laboratorijai reikalingas tik praustuvas, ar ir kitokie prietaisai ir baldai?

Atsakymas

Laboratorijos patalpoje reikalingas tik praustuvas, prietaisai ir baldai nenumatomi.

4. Klausimas

III skyriaus "užsakovo reikalavimai", aprašytos sklendės ir uždoriai, tačiau pasigendama reikalavimų pavaroms. Prašome patvirtinti kad, turi būti siūlomos daugiasūkės pavaros kartu su valdikliu ir pozicionieriumi.

Atsakymas

Pavaros turi būti tinkamos technologinei valdymo - reguliavimo funkcijai atlikti. Uždoriai ir sklendės bus valdomos valdikliu. Naudojamų pavarų tipas ir galimybės turės atitikti visus joms techniniame projekte keliamus reikalavimus.

5. Klausimas

III skyriaus "užsakovo reikalavimai", 7.13 dalyje nurodyta, kad uždorių tarpinės turi būti silikoninės. Prašome patvirtinti, kad galima siūlyti pilnavidures arba tuščiavidures tarpines pagamintas iš EPDM medžiagos.

Atsakymas

Galima siūlyti silikonines (VMQ) ir rūgštims bei šarmams atsparios (EPDM) gumos pilnavidures arba tuščiavidures tarpines.

6. Klausimas

III skyriaus "užsakovo reikalavimai", 7.13 dalyje nurodyta, kad uždorių tarpinės turi būti montuojamos ant peilio. Prašome patvirtinti, kad tarpinės gali būti montuojamos ant peilio arba korpuso.

Atsakymas

Tarpinės turi būti montuojamos ant peilio, tam, jog jas būtų galima keisti neardant uždorio (sklasčio) rėmo.

7. Klausimas:

Atsakymuose į tiekėjų (klausimus) 2017-01-11 Nr. 17 PN (2.3), buvo atlikta techninių reikalavimų korektūra ir nurodyta, kad uždorių matmenys turi būti 2000x2000 mm. Tačiau, jei vamzdžio diametras 2400 mm, tai tokiu atveju reikia numatyti redukcinį perėjimą iš DN2400 į kvadratinį flanšą 2000x2000 mm. Prašome patvirtinti, kad rangovas gali siūlyti uždorius, kurių matmenys būtų 2400x2400 mm ir nereikėtų redukcinių perėjimų.

Atsakymas

Uždoriai (sklasčiai) neturi mažinti nuotekų srauto pralaidumo.

8. Klausimas

Techninių specifikacijų dalyje nurodyta, kad naftos produktų gaudyklių korpusas turi būti plieninis. Tačiau vamzdynas iš gelžbetonio ir stiklo pluošto medžiagos. Prašome patvirtinti, kad galima siūlyti vieningą vamzdynų ir naftos produktų atskirtuvų sistemą pagamintą iš plieno, kuris padengtas antikorozine danga.

Atsakymas

Specifikacijų reikalavimai nekeičiami.

9. Klausimas

III skyriaus, užsakovo reikalavimai, 4.5 dalyje pateiktas neaustinės geotekstilės aprašymas. Prašome pateikti minimalius reikalavimus neaustinei geotekstilei.

Atsakymas

Reikalavimai geotekstilei bus nustatomi projektuotojų techninio projekto rengimo metu. Šlaitai ir sankasos sutvirtinami taip, jog nebūtų ardomi paviršinių nuotekų.

Minimalių reikalavimų geotekstilei neteikiame.

10. Klausimas

III skyriaus, užsakovo reikalavimai, 4.6 dalyje pateiktas geotinklo aprašymas. Prašome pateikti minimalius reikalavimus geotinklui.

Atsakymas

Reikalavimai geotinklui bus nustatomi projektuotojų techninio projekto rengimo metu. Šlaitai ir sankasos sutvirtinami taip, jog nebūtų ardomi paviršinių nuotekų.

Minimalių reikalavimų geotinklui neteikiame.

11. Klausimas

III skyriaus, užsakovo reikalavimai, 4.7 dalyje pateiktas šlaitų tvirtinimo medžiagos demblio aprašymas. Prašome pateikti minimalius reikalavimus dembliui.

Atsakymas

Reikalavimai dembliui bus nustatomi projektuotojų techninio projekto rengimo metu. Šlaitai ir sankasos sutvirtinami taip, jog nebūtų ardomi paviršinių nuotekų.

Minimalių reikalavimų dembliui neteikiame.

12. Klausimas

Orientacinių kiekų žiniaraščio 1.3, 3.1, 3.2 punktuose numatyti drenažiniai lietaus nuotekų tinklai. Prašome pateikti minimalius reikalavimus drenažiniams vamzdžiams.

Atsakymas

Techniniai parametrai drenažiniams vamzdžiams bus nustatomi projekto rengimo metu.

Minimalių reikalavimų vamzdžiams neteikiame.

13. Klausimas

Perkančioji organizacija 2017 01 18 pateikė atsakymus į Teikėjų klausimus, atsakymuose yra reikšmingos informacijos, kurios įvertinimui reikalingas papildomas laikas. Tuo remiantis prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017 01 31.

14. Klausimas


prašome Jūsų pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki š. m. vasario 7 dienos.

15. Klausimas

Prašome informuoti, ar bus nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas. prašome atsižvelgti į tai, kad pirkimas vykdomas pagal FIDIC Geltonąją knygą, todėl pasiūlymo paruošimui reikia daugiau laiko.

Atsakymas

Atsakydami į dalyvių klausimus Nr. 13, 14, 15 dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo, informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2017 m. sausio 24 d. 10.00 val. į 2017 m. sausio 31 d. 10.00 val., ši informacija bus paskelbta Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.



Direktoriaus pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Kristina Pociuvienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. k.pociuviene@grinda.lt
