

Suinteresuotiems tiekėjams

2017-02-07 Nr. 17-PN-(24.1)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Igaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis gavo paklausimą dėl pirkimo „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiamas atsakymas į klausimą:

Klausimas

Betono techninėje specifikacijoje nurodyta: C30/37, XA2, W14, F250

Betono gamintojas komentuoja: „Kas liečia Betono nelaidumo vandeniui markę „W“, tai aukščiausia pagal Normatyvinę bazę egzistuoja W12 (aukštesnės nėra). Taigi max W12. Ir kas liečia atsparumo šalčiui klasę „F“ – tai yra F200 ir F300 (F250 neegzistuoja).“

Perkančiosios organizacijos prašome sukonkretinti ar F200, W12, ar F300, W12"

Atsakymas

Betono atsparumo šalčiui ir nelaidumo vandeniui markė nurodyta pirkimo dokumentuose bus pasiekta naudojant betono priedą. Galima siūlyti ne prastesnių parametrų betono markę. Betono priedo kiekis į standartinį betoną, numatomų charakteristikų pasiekimui, nustatomas techninio projekto rengimo metu (patvirtinamas laboratorijos bandymo protokolais). Šiuo metu egzistuoja betono priedų gamintojai, kurių gaminiai geba standartines betono charakteristikas pagerinti iki nurodytų reikalaujamų verčių (techninių charakteristikų reikšmių). Techninių specifikacijų reikalavimai nekeičiami.



Direktoriaus pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Kristina Pociuvienė, tel. 8(5) 205 3672, el.p. k.pociuviene@grinda.lt