

Suinteresuotiems tiekėjams

2017-08-01 Nr. 17-PN- (130.3)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. liepos 25 dieną Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „T. Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiamas atsakymas į šį klausimą:

1. Klausimas

Pagal pirkimo dokumentų 7.13 skyriaus punktą:

- esamos SCADA programinės įrangos atnaujinimas prijungiant objektą;

Kokia SCADA programinė įranga įdiegta eksploatuojančioje organizacijoje? Ar reikalingas licenzijuotos programinės įrangos praplėtimas? Koks duomenų perdavimo protokolas naudojamas iš nutolusių objektų (OPC serveris ar kita)?

Atsakymas

Esama SCADA programinė įranga Advantech WebAccess. Programinės įrangos praplėtimas bus atliekamas su projektu „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“. Programinės įrangos gamintojas ir versija paaiškės parengus „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai su techninio darbo projekto parengimu“ techninį projektą.

Technikos direktorius



Dalius Kuliešius

Indrė Silickienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. i.silickiene@grinda.lt
Originalas nebus siunčiamas