

UAB „GRINDA” EKOLOGINĖS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Aplinkos apsaugos agentūros 2015-01-05 leidimas Nr. 1144791

NUOTEKŲ CHEMINIO TYRIMO REZULTATAI

2016 m. spalio mėnesį atliktos Vilniaus miesto lietaus išleistuvų patikros rezultatai

Ėminio			Rodikliai							Pastabos
Vieta	Data	Val.	Skend. medž. mg/l	pH	ChDS _{Cr} mg/l	ChDS _{Mn} mg/l	BDS ₇ mg/l	Nafta mg/l	NH ₄ ⁺ , mg N/l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DLK			30 / 50	6,5-8,5			28,75 / 57,5	5,0 / 7,0	5	
Neris 1- Verkių Vj	atiteka		14.58	19	7,47	180	18,6	16	0,63	
	po Vj	16-10-05	15.17	6,4	7,99	81	8,8	4,4	0,14	
			63	7,35	117	20,2	16	1,4		Grinda
	Po Vj	16-10-06	10.00	61±6	7,94	-	13±1	15±2	< 0,11	VAKS
	atiteka		14.10	17	7,71	30	3,5	1,9	0,13	
	Po Vj	16-10-20	14.29	10	8,17	65	7,8	4,0	0,12	
Neris 2		16-10-05	13.59	< 2	8,21	27	3,2	1,6	0,13	
				< 2	8,43	18	2,1		0,23	Grinda
		16-10-26	10.20	2±0,2	-	-	-	3,4±0,4	< 0,11	VAKS
Neris 3		16-10-05	10.45	< 2	7,95	9,0	1,2	0,8	0,25	
Neris 4		16-10-05	13.41	< 2	8,18	18	1,9	1,0	0,10	
				3,4	8,49	16	1,7	0,8	0,23	Grinda
		16-10-26	10.40	3,1±0,3	-	-	-	1,2±0,1	< 0,11	VAKS
Neris 5		16-10-05	11.00	17	7,28	207	21,1	23	0,30	
				5,6	8,09	49	5,1	4,0	0,22	Grinda
		16-10-26	10.55	6,0±0,6	-	-	-	3,8±0,5	< 0,11	VAKS
Neris 7		16-10-05	12.00	21	7,22	198	20,7	25	0,29	
Neris 8		16-10-05	13.31	< 2	8,07	18	2,4	1,2	0,12	
Neris 9		16-10-05	12.10	3,0	8,20	54	6,7	3,4	0,27	
Neris 10		16-10-05	13.17	< 2	8,15	14	1,8	1,0	0,13	
Neris 11		16-10-05	12.25	6,6	8,13	68	7,8	4,0	0,14	
Neris 13		16-10-05	12.43	< 2	7,92	9,0	1,5	0,8	0,13	
		16-10-19	13.00	< 2	7,92	13	1,3	0,7	0,12	
Neris 15		16-10-05	12.59	< 2	7,91	14	1,6	0,9	0,12	
		16-10-19		< 2	7,95	8,6	1,1	0,6	0,26	
Neris 31		16-10-24	15.17	10	8,09	72	7,7	4,0	0,65	
Neris 33		16-10-24	14.59	< 2	7,68	13	1,3	0,8	0,16	
Neris 35		16-10-24	14.46	< 2	7,83	8,5	1,1	0,7	0,31	
Neris 37		16-10-24	14.31	8,8	7,53	64	7,2	3,6	0,40	
Neris 41		16-10-24	14.21	< 2	8,03	68	7,5	3,8	0,25	
Neris 43		16-10-24	13.54	5,0	7,65	64	7,2	3,7	0,14	
Neris 44		16-10-05	10.30	9,2	7,83	36	4,8	2,5	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Neris 45	16-10-24	13.37	6,4	8,15	47	5,8	2,9	0,17		
	16-10-24	13.19	< 2	8,08	72	8,0	4,1	0,16		
			< 2	8,27	49	4,8	2,9	0,22		Grinda
Neris 47	16-10-26	12.25	3,4	-	-	-	3,8	< 0,11		VAKS
Neris 49	16-10-24	14.31	< 2	8,04	68	7,8	4,0	0,14		
Neris 56	16-10-24	10.49	< 2	7,80	8,5	1,3	0,8	0,14		
Neris 58	16-10-24	10.39	5,2	7,99	64	7,5	3,9	0,26		
	16-10-24	10.28	6,0	7,92	64	7,4	3,8	0,29		
			10,4	8,29	63	6,7	9,2	3,5		Grinda
Neris 60	16-10-26	11.35	13±1,0	-	-	-	10±2	2,4±0,5		VAKS
Prūdas Grinda teritorijoje	16-10-24	10.10	7,0	8,10	60	7,0	3,5	0,13		
Neris 62	16-10-24	10.17	3,2	7,75	17	1,8	0,9	0,26		
	16-10-24	10.00	5,4	7,71	43	5,1	2,6	0,14		
			8,6	8,42	50	4,9	3,4	0,87		Grinda
Neris 64	16-10-26	11.50	5,7±0,6	-	-	-	4,3±0,5	< 0,11		VAKS
Neris 66	16-10-24	10.53	8,2	7,98	55	6,9	3,5	0,13		
Neris 68	16-10-24	12.17	4,0	8,20	43	5,0	2,7	0,16		
Neris 70	16-10-24	12.28	< 2	7,89	17	2,1	1,2	0,12		
	16-10-24	12.43	3,0	7,40	34	4,4	2,4	0,14		
			8,8	8,59	55	5,7	2,2	0,44		Grinda
Neris 72	16-10-26	12.11	15±2	-	-	-	2,9±0,3	<0,11		VAKS
Neris 74	16-10-24	12.58	< 2	8,29	38	4,8	2,5	0,13		
Vilnia 1	16-10-19		4,8	7,74	74	8,2	4,0	0,34		
Vilnia 3	16-10-19		7,6	7,93	78	8,6	4,5	0,26		
Vilnia 4	16-10-19		5,4	7,95	74	8,5	4,3	0,38		
Vilnia 5	16-10-19		8,4	7,96	91	10,1	4,2	0,24		
Vilnia 8	16-10-19		6,0	8,01	22	2,8	1,4	0,43		
									2,139 2,468 3,238	Grinda <i>Prekyb. paskirties pastato statybas vykdo UAB Foreva</i>
	16-10-06	8.38	320	7,47	278	55,8	56	4,7		
			289±29	7,68	-	23±1	26±4	1,04 ±0,2	2,44 ±0,15	VAKS
Vilnia 9	16-10-20	12.50	16	8,33	138	14,6	28	0,41		
Vilnia 10	16-10-19		< 2	8,06	17	2,4	1,0	0,25		
									0,424 0,481 0,420	Grinda <i>Polocko g. 17 statybos. Užsakovas Užupio krantinė Ažuolyno g. 7, Vilnius</i>
	16-10-06	9.18	318	7,66	200	40	25	0,83		
			363±36	7,90	-	32±2	25±4	< 0,11	0,040 ±0,002	VAKS
Vilnia 11	16-10-20	13.19	< 2	8,37	17	2,6	1,2	0,14	0,076	
Vilnia 12	16-10-19		5,2	7,96	86	9,9	5,4	0,24		
Vilnia 14	16-10-19		4,4	7,94	82	9,4	4,9	0,14		
									0,329 0,394 0,525	Grinda
	16-10-06	8.55	81	7,05	174	35,2	36	1,1		
			89±9	7,88	-	8,4±0,5	8,0±1,0	0,35 ±0,1	0,534 ±0,032	VAKS
Vilnia 20	16-10-20	12.30	9,0	8,21	73	8,3	5,8	0,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vilnia 22			133	7,63	156	29,7	16	1,9	0,284 0,236 0,332	Grinda <i>statybas vykdo UAB Keldima</i>
	16-10-06	9.05	153±15	7,77	-	19±1	21±3	0,25±0,1	0,251 ±0,015	VAKS
	16-10-20	13.10	< 2	8,36	39	4,7	2,4	0,13		
Vilnia 28			131	7,70	122	25,2	15 20	0,53	0,347 0,343 0,276	Grinda
	16-10-06	9.30	125±13	7,89	-	30±2	17±3	0,12 ±0,02	0,077 ±0,005	VAKS
	16-10-20	13.50	< 2	8,08	26	3,4	1,7	0,27		
Vokė 1- Vaidotų VĮ	Po VĮ	16-10-06	11.55	< 2	8,49	26	3,6	1,8	0,21	Grinda VAKS
Vokė 5- Liudvinavo VĮ	Po VĮ	16-10-06	11.35	< 2	8,21	43	5,5	1,2	0,24	Grinda VAKS
V-2 1		16-10-05	15.28	8,6	7,93	41	4,5	2,3	0,33	
V-2 2		16-10-05	15.40	7,8	7,55	36	4,2	2,1	0,34	
Cedronas 2		16-10-05	14.20	16	7,75	104	11,8	13	0,20	
Cedronas 3		16-10-05	14.29	12	7,74	117	12,8	13	0,20	
Cedronas 4		16-10-05	14.38	13	7,76	113	12,5	17	0,25	
Cedronas 5		16-10-05	14.47	14	7,57	126	13,4	28	0,30	
Sudervėlė 1-Karo- liniškių VĮ	po VĮ	16-10-06	10.50	70	7,25	130	25	22	0,92	Grinda
	atiteka		14.39	< 2	8,23	13	1,7	0,9	0,14	VAKS
	Po VĮ	16-10-20	14.58	< 2	8,26	17	2,1	1,3	0,12	
Atiteka j o/u		16-10-19	16.00	< 2	7,31	30	3,5	1,8	0,31	
Rudaminėlė 1 Ištėkis iš o/u		16-10-20	12.10	12	8,12	77	8,6	8,8	0,28	

Laboratorijos vadovė

Sigita Švedienė

2016-10-31