

SITUACIJOS SCHEMA



Nr. 0101-0020-0074

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- KADASTRINĖS ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
 - PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNŲ KOLEKTORIUS
 - LIETAUS NUOTAKYNŲ KOLEKTORIUS (ESAM KOLEKTORIŲ PRIJUNGIMAS PRIE PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEK KOLEKTORIŲ)
 - LIETAUS NUOTAKYNŲ KOLEKTORIAUS APSAUGOS ZONA
 - ŠIAURINIS GATVĖS RIBOS
 - MONTUOJAMOS KAMEROS
 - ASFALTAS
 - ATSTATOMOS DANGOS
 - APSAUGINIAI TVORĖLĖS VARTAI
 - APŠVIETIMAS
 - DARBINIS DUOBELIS
 - NAIKINAMAS TINKLAS

MINIMALUS LEIDŽIAMAS VIDINIAI VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

Plane nurodyti nominalus vamzdžio skersmuo	Minimalus leidžiamas vidinis vamzdžio skersmuo	Stiklo pluošto vamzdžiai	Betoniniai vamzdžiai
DN1500	1.4 m	Išorinis skersmuo 1535 Vidinis skersmuo 1437	Išorinis skersmuo 1560 Vidinis skersmuo 1500
DN2200	2.1 m	2250 2108	2578 2134
DN2400	2.29m	2555 2391	2934 2438
DN2800	2.7 m	3000 2812	3289 2743
DN3200	3.0 m	3270 3096	3607 3048
DN3300	3.0 m	3600 3376	3607 3048

PASTABA:
1. LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO RENGINIIŲ VIETOS TIKSLINAMOS RENGIANČIŲ TECHINIS PROJEKTAS.